

प्रमाण-पत्र (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/175449/BLR/BULANDSHAHR/3368/CFO

दिनांक: 16-10-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **Olympian public school** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **khet no 552 village mumerjpur, village mumrejpur, village mumrejpur** तहसील - **dibai**, प्लॉट एरिया **6320 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3251.21** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Olympian public school	3	0	10.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **Olympian public school** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **30-10-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Shubham sharma** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-11-2025** से **31-10-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **Olympian public school** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **Olympian public school** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : *As per uploaded documents the building was constructed before 2022*Explosive material shall not be stored inside or near the college*No new construction or any structural changes like Pandal creation etc. shall be done by the management without prior approval of govt. competent authority*All staff members must know the correct method of operation of firefighting system*Internal evacuation & disaster plan to be made and practice it in regular intervals*All Fire & Safety arrangements provided therein shall be maintained in good working condition at all the time as seen/checked during fire inspection*This certificate is issued on the basic of FSSO ground inspection report & uploaded documents.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



(PARMOD SHARMA)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-11-2025
स्थान : BULANDSHAHR

MANAGER
OLYMPIAN PUBLIC SCHOOL
MUMREJPUR DIBAI

[010ADED3D12EB9E90BE1BD6B5CBB37BFDFC7EDB87]

01-11-2025